

АКТ №1

мониторинга (обследования) объекта во исполнении норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ

1. Наименование организации, объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Лесовичок» г. Данилова, Ярославской области.

2. Адрес: 152072, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Депутатская, д.56

3. Сфера: Дошкольное образование

4. Сроки проведения мониторинга: ноябрь 2016 г.

5. Наличие паспорта объекта (№ паспорта, дата) ПАСПОРТ №1 от 06.09.2016г.

6. По факту проведения мониторинга установлено:

Основные показатели	Соблюдение/ несоблюдение норм 419-ФЗ (да- 1/нет-0)		Примечание
1	2		3
1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме): оказание услуги предусмотрено в административном регламенте, наличие интернет-сайта и т.д. <i>Примечание: если один из параметров выполняется, то обеспечение доступности соблюдается частично, избирательно, условно – то это соблюдение норм.</i>	Установлено соблюдение Норм	1	
	Выявлено несоблюдение норм	0	
2. Проведение инструктирования /обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам: Наличие приказа о проведении инструктирования/обучения специалистов; наличие плана мероприятий по организации инструктирования/обучения специалистов и утвержденного графика обучения; факт проведения обучения (инструктирования)	Установлено соблюдение Норм	0	
	Выявлено несоблюдение норм	1	
3. Выделение на автостоянке мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования: наличие выделенных парковочных мест с использованием дорожных знаков. <i>Примечание: если стоянка не предусмотрена (для школ, детских садов, объектов культурного наследия ит.д.), то обеспечение доступности выполняется.</i>	Установлено соблюдение Норм	0	
	Выявлено несоблюдение норм	1	
4. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются	Установлено соблюдение Норм	0	

услуги: отсутствие бордюров, понижение бордюрного камня, наличие тактильных направляющих и указателей и т.д.	Выявлено несоблюдение норм	1	
	Установлено соблюдение Норм	0	
5.Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно -двигательного аппарата: наличие в должностных инструкциях закрепленных обязанностей специалистов по сопровождению инвалидов.	Выявлено несоблюдение норм	1	
	Установлено соблюдение Норм	0	
6.Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг: наличие в должностных инструкциях закрепленных обязанностей специалистов по сопровождению инвалидов.	Выявлено несоблюдение норм	1	
	Установлено соблюдение Норм	0	
7.Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов: наличие информации размещенной в доступной форме для инвалидов различных категорий.	Выявлено несоблюдение норм	1	
	Установлено соблюдение Норм	0	
8.Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля.	Выявлено несоблюдение норм	1	
	Установлено соблюдение Норм	0	
9.Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка: наличие в штате сурдопереводчика; наличие специалиста владеющего русским жестовым языком.	Выявлено несоблюдение норм	1	
	Установлено соблюдение Норм	0	
10.Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов (в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012): наличие пандуса, наличие поручней, наличие световой и звуковой информации, наличие тактильных указателей, наличие контрастной маркировки, наличие вывески учреждения выполненной шрифтом Брайля, наличие кнопки вызова, наличие противоскользящего покрытия, наличие навеса и т.д. <i>Примечание: если один из параметров выполняется, то обеспечение доступности соблюдается частично, избирательно, условно – то это</i>	Выявлено несоблюдение норм	1	
	Установлено соблюдение Норм	0	

